



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy: NHS-5211-2-5-6/23

Ldz. 402P

Włocławek, dnia 08.08.2023 r.

Egz. nr 1

Gmina Kowal
ul. Piwna 33
87-820 Kowal

DECYZJA NR 295/23

Na podstawie art. 1 pkt 1; art. 2; art. 4 ust. 1 pkt 1; art. 12 ust. 1; art. 27 ust. 1 i 2; art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537) § 20 ust. 1 pkt 10; § 21 ust. 1 pkt 3; ust. 4, 5, 8 i 9; § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), art. 10 § 2 oraz art. 104, 108 § 1 i 130 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 01.08.2023 r. z wodociągu Grabkowo (sprawozdania z badań nr SB/795707/08/2023 i SB/795706/08/2023)

stwierdza

warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Grabkowo, ze względu na nieprawidłowe zmiany w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C

i nakazuje:

zarządzającemu tym wodociągiem
Gminie Kowal ul. Piwna 33, 87-820 Kowal

1. Niezwłocznie podjąć działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z wodociągu Grabkowo do jakości zgodnej z wymaganiami zawartymi w załączniku 1 części C tabeli 1 lp. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
2. Niezwłocznie poinformować w sposób skuteczny odbiorców korzystających z wody z wodociągu Grabkowo o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wprowadzonych ograniczeniach w korzystaniu z tej wody.

3. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włocławku plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji.
4. Przedłożyć sprawozdania z badań jakości wody przeprowadzonych po zakończeniu działań naprawczych w punktach zgodności, potwierdzające uzyskanie akceptowalnych wyników w zakresie mikrobiologicznym tj. o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 lp. 1 i 2 i część C tabela nr 1 lp. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
5. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Z wody z wodociągu Grabkowo korzysta ok. 1593 mieszkańców 10 miejscowości na terenie gminy Kowal: Bogusławice, Dąbrówka, Dobrzełowice, Dziardonice, Grabkowo, Kępka Szlachecka, Strzały, Unisławice, Więśławice, Więśławice-Parcele.

UZASADNIENIE

W dniu 01.08.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonej przez Gminę Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal, pobrano do badań laboratoryjnych 2 próbki wody w punktach zlokalizowanych: na stacji uzdatniania wody w miejscowości Grabkowo i w budynku mieszkalnym w miejscowości Dziardonice 19.

W próbkę wody ze Stacji Uzdatniania Wody – Grabkowo stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w liczbie 229 jtk w 1 ml wody (przy wartości parametrycznej „bez nieprawidłowych zmian” i zalecanej wartości do 100 jtk w 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej). W pobranej próbce wody nie stwierdzono obecności enterokoków kałowych, bakterii grupy coli i Escherichia coli.

Potwierdza to sprawozdanie z badania wody (nr SB/95707/08/2023) dotyczące próbek 055894/07/2023 z dnia 07.08.2023 r., sporządzone przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A.

Jakość wody z wodociągu Grabkowo nie odpowiada wymaganym określonym w załączniku nr 1, część C, tabela 1, lp. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Podmioty realizujące zadania dotyczące zaopatrzenia w wodę mają obowiązek podejmować wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów mikrobiologicznych opisanych w części A i części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku oceniając ryzyko zdrowotne oraz uznając, że stwierdzona niezgodność jest nieistotna i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów, przy jednoczesnym podjęciu działań naprawczych przez zarządzającego wodociągiem stwierdził, że woda z wodociągu Grabkowo jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.

Komunikat wydany w dniu 08.08.2023 r. został przesłany pocztą elektroniczną zarządzającemu wodociągiem tj. Wójtowi Gminy Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal w celu rozpowszechnienia w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów korzystających z wody z wodociągu Grabkowo. Woda może być używana do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) po przegotowaniu przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania, pozostawiając do ostudzenia.

Aby wpłynąć na poprawę istniejącego stanu higienicznego, konieczne stało się wydanie zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 i art. 130 § 3 pkt 1 k.p.a. niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, odstępując jednocześnie, na podstawie art. 10 § 2 k.p.a., od wszczęcia postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 § 1 k.p.a.)
3. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.)
4. Mimo wniesienia odwołania decyzja podlega wykonaniu w przypadku, gdy :
 - decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a.),
 - decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy,
 - decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.). W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włocławku

Zofia Ziółkowska

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. adresat za potwierdzeniem odbioru + za pośrednictwem platformy ePUAP – egz. nr 1
2. aa – egz. nr 2

Do wiadomości:

3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 83-031 Bydgoszcz
elektronicznie na adres: sekretariat.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl
4. Starosta Włocławski, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
elektronicznie na adres: starostwo@powiat.wloclawski.pl
5. Powiatowy Lekarz Weterynarii, ul. Planty 18, 87-800 Włocławek
elektronicznie na adres: wloclawek.piw@wp.pl
6. Wydział Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku
elektronicznie na adres: kryzys@powiat.wloclawski.pl
7. NHŻ wm.- egz. nr 3
KS